RECAPITULATIF

Données administratives

Nom de l'étude	:	BRAGARD BAT C RT 2012	Référence	:	Etude U02Win
Date du permis	:	24/01/2023	Numéro du permis	:	0
Surface utile	:	1179,20 m²	Surface SRT	:	1398,90 m²
Maître d'ouvrage	:	Les Constructeurs du Bois			

Bâtiment: Bâtiment C Eco City - bâtiment neuf				
Zone		**Type**		**Surface m²**
ZONE 1		Immeuble collectif		1179,20
Groupe	**Refroidissement**	**Catégorie**	**Tic**	**Tic Réf.**
Groupe Traversant non clim	Groupe non refroidi	CE1	27,70	31,40
		Bbio	**Bbio Max**	**Gain en %**
	Bbio	58,200	84,000	30,71
		Cep	**Cep Max**	**Gain en %**
	Cep	79,500	92,000	13,59
Les garde-fous sont conformes.				
Le bâtiment est conforme à la RT2012 au sens des ThBCE.				

Consommations
(en kwhEP/m² de SRT)



Echelle des consommations d'énergie



Echelle des émissions de gaz à effet de serre



Valeurs exprimées en fonction de la surface habitable

Nota : L'étiquette Energie et l'étiquette Emission de Gaz à effet de serre ne peuvent être équivalentes aux dispositions concernant la production du diagnostic de performance énergétique portant sur un bâtiment ou partie de bâtiment neuf qui est exigé pour les dépôts de demande de permis de construire postérieure au 30 juin 2007.